

Toepassingsadvies RHEINZINK Quick-Fix deklIJst en KliQ-deklIJst

Onderstaande tabellen zijn geldig voor de de KliQ deklIJst en de Quick-Fix deklIJst met toebehoren, geproduceerd door RHEINZINK Nederland. De tabellen zijn geldig tot een dakrandhoogte van 25 meter boven maaiveld.

Bepaal het windgebied aan de hand van de onderstaande kaart. Bepaal of het een kustzone, onbebouwd of bebouwd zone is. Hier volgt een klasse uit (A, B of C). In tabel 2 staat het klangadvies.

Klassebepaling aantal klangen




	Windgebied I	Windgebied II	Windgebied III
Kust*	C	C	n.v.t.
Onbebouwd	C	B	A
Bebouwd	B	A	A

Tabel 1

*In windgebied I en II is er sprake van een kuststrook. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren. Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan tien maal de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het pand wordt bereikt.



Windgebieden Nederland

Klasse	Aantal per 3 meter deklIJst	Verdeling klangen (in mm)
A	2 verzinkt stalen klangen	
B	3 verzinkt stalen klangen	
C	4 verzinkt stalen klangen	

Tabel 2

De in deze tabellen weergegeven adviezen moeten worden beschouwd als een leidraad, waarvoor aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten. Raadpleeg bij twijfel RHEINZINK Nederland.